

Tipo di strumento	Periodicità della verificazione
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
Selezionatrici ponderali (per la determinazione della massa dei preconfezionati) ed etichettatrici di peso e peso/prezzo	1 anno
Altri strumenti per pesare a funzionamento automatico	2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni
Contatori dell'acqua con portata permanente (Q3) fino a 16 m ³ /h	10 anni
Contatori dell'acqua con portata permanente (Q3) > di 16 m ³ /h	13 anni
Contatori del gas a pareti deformabili	16 anni
Contatori del gas a turbina e rotoidi	10 anni
Contatori del gas (altre tecnologie)	8 anni
Dispositivi di conversione del volume di gas con sensori di pressione e temperatura sostituibili	2 anni
Dispositivi di conversione del volume di gas con sensori di pressione e temperatura non sostituibili	4 anni
Dispositivi di conversione del volume di gas approvati insieme ai contatori	8 anni
Contatori di energia elettrica attiva elettromeccanici	18 anni
Contatori di energia elettrica attiva statici, con tensione ≤ 1000 V	15 anni
Contatori di energia elettrica attiva statici, con tensione > 1000 V	10 anni
Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m ³ /h e sensore di flusso meccanico	6 anni
Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m ³ /h e sensore di flusso statico	9 anni
Contatori di calore con portata Qp > a 3 m ³ /h e sensore di flusso meccanico	5 anni
Contatori di calore con portata Qp > a 3 m ³ /h e sensore di flusso statico	8 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni